

Parafia Rzymsko – Katolicka
P.W. św. Szczepana w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 50
46-024 Brynica

Łubniany, dnia 31.12.2009r

ZP/341-0/PBr/2/A/2009

Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ

treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie
www.parafia.brynica.opole.pl/

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28-12-2009r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy"

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

Pyt. 1. W projekcie (przekrój przez fundament i mur):

- a). mur z cegły klinkierowej gr. 12 cm od strony drogi, zużycie cegły wg. KNR 61 szt./m²,
- b) 2 szt. wieniec żelbetowy,
- c) beton B15.

Zaś w przedmiarze robót oraz STWiORB:

- a). poz. 15 przedmiaru mur gr. 1 i 1/2 cegły zużycie normowe 139,9 szt/m²,
- b). brak wyliczenia zbrojenia wieńców żelbetowych oraz rodzaju prętów zbrojeniowych,
- c). w STWiORB założono wykonanie robót żelbetowych z betonu klasy C25/30.

Pyt. 2. Brak określenia koloru cegły klinkierowej na konstrukcję płotu.

Pyt.3. Brak szczegółu (przekrój przez czapkę cokołu) – kształt cegły na czapkę.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.parafia.brynica.opole.pl/.

Stanowisko Zamawiającego:

Odp. 1.

- a) Powyżej terenu mur 1,5 cegły z klinkieru,
- b) Zbrojenie 4 \emptyset 12, strzemiona \emptyset 6 co 30 cm na fundamencie.
- c) Fundament żelbet B25/30.

Odp. 2. Kolor cegły – klinkier czerwony nie szkliwiony, cynobrowy.

Odp. 3. Czapki cokołu z cegły klinkierowej jak i istniejąca.

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy pobrali siwz,
- a/a.

*Proboszcz Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy
Ks. Krzysztof Mróz*